

Директору МБОУ СОКШ с. Знаменка  
Брониковой С.В.

05.12.2018

07-21 а-2018

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства,  
направленного на безопасность  
детей

Прокуратурой Нерчинского района с участием главного государственного инспектора Шилкинского района по пожарному надзору ТПНД по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г. Шилка, г. Нерчинск УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю по поручению прокуратуры края проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на безопасность детей.

Пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» установлено, что Правительство РФ организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма.

Во исполнение указанного закона утверждено Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление).

В нарушение пп. «л» п. 22 Постановления МБОУ СОКШ с. Знаменка не оборудована системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

В нарушение пп. «м» п. 22 Постановления не размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в школе, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на территории школы.

№ 123 от 17.12.18.

В нарушении пункта 478 не проводятся периодические осмотры и проверки огнетушителей (учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в отдельном журнале.

В нарушение пункта 475 Правил имеющиеся огнетушители не имеют порядковых номеров.

В нарушение пункта 12 Правил не проводятся практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара.

Данные нарушения являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, в срок до 15.12.2018, рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района.

2. О дате и месте рассмотрения представления письменно уведомить прокуратуру района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменном виде в установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции



В.С. Сверкунов



